



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПВ5-00045-(4)
гр. Плевен ...10.09.....2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи

1. Цел на заявеното използване на водите:

Водоснабдяване за аквакултури.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

„Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина“ с код BG1G0000QAL010

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК-ФИШ-ЕР-ММ-Тутракан" с конструкция:
Дълбочина 9.00 м. Обсаден с етернитови тръби с диаметър $\varnothing 270$ мм, в интервала от 0.00 до 9.00 м, с филтрови отвори от 2.00 до 9.00 м. Устието е в шахта с размери 3.10 x 3.10 x 1.95 п. Оборудване за експлоатация – потопяема помпа с максимален дебит 0.9 л/сек, спусната на дълбочина 8.0 м.

4. Място на водовземане:

В имот №73496.500.488 с координати (WGS84) N 44°02'33.1 E 26°35'07.0, кота терен 17.0 м. по кадастралната карта на гр.Тутракан, община Тутракан, област Силистра

5. Обект на водоснабдяване:

Басейни за отглеждане на пъстървови риби в имот 73496.500.488 в землището на Тутракан, община Тутракан, област Силистра ЕКАТТЕ 63427

6. Проектни параметри на използването:

за "ТК-ФИШ-ЕР-ММ-Тутракан"

Годишно водно количество – 28382 м³/год., минималното водно количество 14782 м³/год. Средноденонощен дебит – 0.9 л/сек. Допустимо понижение – 1.85 м при непрекъсната работа на помпата с дебит 0.9 л/сек. и СВН 5.15 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества;

7.2. Да се извършва ежемесечно измерване на добитите водни количества и достигнати



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



динамични водни нива.;

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

- ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.4. Да се спазват и параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество;

7.5. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества;

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова Дирекция "Дунавски Район"

