



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПВ5-67 (5)  
Гр. Плевен, ...20.07.2021г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** *Обществено титейно-битово водоснабдяване*

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051.

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № ПВ5-67/11.10.2018 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „СК Преславци – ВиК Силистра – Преславци“ е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № ПВ5-67 (3)/07.01.2021 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията, което е направено с вх. № ПВ5-67(4)/02.03.2021 г.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 195532101325089/06.04.2021 г. агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружество „ВиК“ ООД гр Силистра няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено и химично състояние.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

„СК Преславци – ВиК Силистра – Преславци“ (Тръбен кладенец)

Кладенецът е изграден до дълбочина 530.00 м под терена. Сондирано е с малък диаметър и проширено до диаметър  $\varnothing$  600 мм в интервала от 0 до 39 м. Спусната е стоманена кондукторна колона с диаметър  $\varnothing$  530 мм, циментирана в задтръбието в интервала от 39 до 0 м. Сондиране с диаметър  $\varnothing$  505 мм от 39.0 до 150.0 м и е инсталирана АС експлоатационна колона с диаметър  $\varnothing$  400 мм, задтръбно циментирана в интервала от 150 до 0 м. Сондиране на интервала от 150 до 530 м с диаметър 190 мм и е оставен на открит ствол.



Водовземането се осъществява с потопяема помпа тип „11ПВ25Х5“ с максимален дебит 110 л/сек и напор 125 м, спусната на дълбочина 110 м. От кладенеца водата се тласка към черпателен резервоар (ЧР) с обем 30 м<sup>3</sup> на помпената станция (ПС). От ЧР водата се подава по водопровод РЕНД 90 с дължина 500 м към мрежата на селото.

**4. Място на водовземане:** Поземлен имот 58253 50 27, област Силистра, община Тутракан, с. Преславци, м. ДО СЕЛОТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Пасище, площ 457280 кв. м, стар номер 050027, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-615/28.02.2018 г. на Изп. Директор НА АГКК.

Географски координати: N 43°55'22.393" E 26°42'32.412" в система WGS 84

Геодезически координати: X 4764007.461 Y 9542062.377 в система 1970, K7

Надморска височина: Н = 92.20 м в Балтийска височинна система

**5. Обект на водоснабдяване:** Питейно-битово водоснабдяване на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

**6. Проектни параметри на използването:**

Средноденоношен дебит – 1.4 л/сек

Върхов дебит - 11.0 л/сек в рамките на 3 часа/ден с прекъсване

Годишно водно количество – 44150 м<sup>3</sup>/год., в т.ч

Минимално необходимо водно количество за дейността – 44150 м<sup>3</sup>/год

Статично водно ниво: 73.0 м, кота СВН – 19.20 м;

Допустимо понижение: 10.04 м до дълбочина на водното ниво 83.04 м.

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

7.1. Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да се монтира автоматичен нивомер в кладенеца за измерване на водното ниво

7.3. Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.4. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползвателни I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.5. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество

7.6. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.7. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.



**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „ Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чатаджиа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД  
чл.4, ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС)  
2016/679 на Европейския  
парламент и съвета

**ПЛАМЕН КРЪСТЕВ**  
Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“

