



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-67 (3)
Плевен, 21.01.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-67/31.10.2019г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за продължаване на срока на разрешително № 13140028/03.09.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-67/31.10.2019г. за продължаване на срока на разрешително 13140028/03.09.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обект в с. Белица, община Тутракан, обл. Силистра.
2. Изискано с писмо изх. № РР-06-67-(1)/19.11.2019г. становище от Директора на РИОСВ – Русе съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011г.
3. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Русе с вх. № РР-06-67-(2)/06.12.2019г.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС)) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е преценено с оглед съвместимостта му с Плана за управление на речните басейни на Дунавски район (ПУРБ) 2016-2021г., приет с Решение № 1110/29.12.2016г. на Министерски съвет, при което е констатирано, че водоприемника, в който се заустват пречистените битови и производствени отпадъчни води след ПСОВ попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG1DJ149R1002.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. водното тяло е оценено в **добро екологично състояние** и **добро химично състояние**. Към момента на оценката не е бил наличен мониторинг по биологичен елемент за качеството (БЕК) риби. За водното тяло с код BG1DJ149R1002 са определени следните цели в ПУРБ 2016-2021 г.: „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

През 2019 г. е изготвена Междинна екологична и химична оценка на повърхностните водни тела в БДДР за периода 2016-2018 г. по отделни елементи за качество. Съгласно Междинната оценка водното тяло е оценено в **умерено състояние** по физико-химични елементи за качество и специфични замърсители. Общата оценка по БЕК е **много лошо състояние**, като оценката по макрозообентос е добро състояние, но по БЕК риби-много лоша. В заключение може да се каже, че се наблюдава влошаване на състоянието на повърхностното водно тяло.

С Решение № 2425/11.05.2018г. е изменено разрешителното в раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“, като е увеличено с **повече от два пъти количеството на заустваните отпадъчни води**, без това да е отразено в



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



индивидуалните емисионни ограничения. В случай, че предприятието достигне разрешените му с Решение № 2425/11.05.2018г. количества на заустваните отпадъчни води - $Q_{\text{ср.ден}}$ и $Q_{\text{год}}$, това би довело до увеличаване товара на замърсяващите вещества във водоприемника с повече от два пъти при спазване на така определените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО). За гарантиране постигането на целите за опазване на околната среда, поставени в ПУРБ 2016-2021г. за водно тяло с код BG1DJ149R1002, е необходимо да бъде приложен чл. 122, т. 1 и т. 3 от Закона за водите, във връзка с чл. 156о, ал. 1, т. 2 от същия Закон. За целта ИЕО на изход ПСОВ от млекопреработвателното предприятие трябва да бъдат определени като по-строги от сега разрешените, както следва: Неразтворени вещества – 35 мг/л, БПК5 – 25 мг/л, ХПК – 125 мг/л и Мазнини – 5 мг/л.

В чл. 19, ал. 1 от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти е посочено, че „Процедурата за мониторинг за установяване дали се спазват изискванията и емисионните норми в приложение № 3 включва вземане на съставни, пропорционални на дебита или през равни интервали от време 24-часови представителни проби от едно и също определено място на изхода и ако е необходимо, и на входа на селищната пречиствателна станция.“. Цитираното изискване се отнася за селищните пречиствателни станции за отпадъчни води и към настоящия момент няма нормативен документ, който да задължава взимането на съставна средноденонощна проба при другите пречиствателни станции за отпадъчни води. За привеждане на ИЕО в разрешителното със сега действащата нормативна уредба е необходимо да се направи промяна в раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“, в подраздели „ИЕО“ и „Вид на пробата“, като се променят ИЕО за показатели „Неразтворени вещества“, „БПК5“, „ХПК“ и „Мазнини“, както и вида на пробата от „съставна (средноденонощна)“ на „еднократна“.

Във връзка с по-горе изложеното, както и необходимостта от предотвратяване влошаването на състоянието на водното тяло и опазването му, е необходимо прилагането на чл. 35, ал. 7, т. 1 от Наредба 2 от 08.06.2011 г., а именно промяна на индивидуалните емисионни ограничения по показатели: *Неразтворени вещества, БПК5, ХПК и Мазнини*, което ще доведе до служебно изменение на разрешителното с продължаването на срока му.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

Във връзка с по-горе изложеното се прави изменение на разрешителното, както следва:

I. В Раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ таблицата се променя по следния начин:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ				
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
Поток № 1 – на изход ПСОВ	$Q_{\text{ср. ден}}$ (м ³ /ден)	183	Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	$Q_{\text{макс. час}}$ (м ³ /час)	46,70		
	$Q_{\text{год}}$ (м ³ /год)	66 440		
	Активна реакция рН	6,0-9,0	Един път на шестмесечие	Еднократна



	мг/дм ³	кг/ден		
Неразтворени вещества	35		Един път на шестмесечие	Еднократна
БПК5	25		Един път на шестмесечие	Еднократна
ХПК (бихроматна)	125		Един път на шестмесечие	Еднократна
Мазнини	5		Един път на шестмесечие	Еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	<i>От датата на влизане в сила на решението.</i>			

II. В Раздел "Условия, при които се предоставя правото за използване" се правят следните промени:

1. Подраздел: „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ се правят следните промени:

1.1. В т. 4 текста се променя по следния начин

От:

„Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в РИОСВ - Русе в срок до 15 дни от изготвяне на анализите, във връзка с прилагането на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. **Срок: Постоянен.**“

На:

„Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ - Русе, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от Закона за водите. **Срок: Постоянен.**“

1.2. Към т. 5 се добавя текста: „съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите.“

2. В Подраздел: „Изисквания към начина на заустване във водния обект“ условието се променя по следния начин:

„Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника“.

3. В подраздел: „Други условия съобразно спецификата на обекта“ се добавя следното условие:

„Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите“.

4. В подраздел: „Други условия“ се правят следните промени:

4.1. Условие 1 се променя така:

Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите.

4.2. **Условие 5:** „Отнемане на разрешителното може да се постанови, в случаите на доказано с данни от мониторинга констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните води, причинено в резултат от дейността, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в-



чл.156е от ЗВ, при което дейността следва да бъде прекратена (мярка РМ-9-5 от ПУРБ 2016-2021г.) – отпада.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пош. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

