



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-213 (6)
Гр. Плевен,2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Общественото титейно-битово водоснабдяване*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина“ с код BG1G0000QAL010.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-213/30.05.2019 г., допълнено с вх. № РР-02-213/03.06.2019г. в БДДР за издаване на разрешително за водоземане от подземни води от шахтов кладенец „ШК Старо село – ВиК Силистра – Старо село“ е установено, че документацията не отговаря на изискванията на Закона за водите. С писмо изх. № РР-02-213(4)8/04.01.2021 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката, което е направено с вх. № РР-02-213(5)/02.03.2021 г. са представени отстранени забележките по документацията.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 195532101325089/06.04.2021 г. агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружество „ВиК“ ООД гр.Силистра няма задължения.

Обект на преценка е водоземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина“ с код BG1G0000QAL010, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

„ШК Старо село – ВиК Силистра – Старо село“ (Шахов кладенец)

Кладенецът е изграден до дълбочина 9.00 м под терена. Сондирано е с диаметър Ø 700 мм в интервала от 0 до 9 м. Спуснати са бетонови пръстени с диаметър Ø 500 мм в интервала от 0 до 4 м, задтръбно циментирани. Водоприемната част е представена от вливни отвори в интервала от 6 до 9 м.



Водовземането се осъществява с потопяема помпа тип „S252A/3“ с максимален дебит 42.0 л/сек и напор 84 м, спусната на дълбочина 3.0 м. От кладенеца водата по водопровод PE 140 с дължина 800 м се гласка към напорен резервоар (НР) с обем 400 м³, откъдето се подава гравитачно към мрежата на селото.

4. Място на водоземане: Поземлен имот 69078.27.69, област Силистра, община Тутракан, с. Старо село, м. ЮРТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2742 кв. м, стар номер 000189, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-637/07.03.2018 г. на на Изп. Директор НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-4332-30.05.2018/30.05.2018 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СИЛИСТРА.

Географски координати: N 44°00'26.883" E 26°32'24.979" в система WGS 84

Геодезически координати: X 4773341.308 Y 9528476.418 в система 1970, K7

Надморска височина: Н = 15.10 м в Балтийска височинна система.

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Старо село, общ.Тутракан, обл.Силистра.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 2.0 л/сек

Върхов дебит - 10.0 л/сек в рамките на 1 час/ден с прекъсване

Годишно водно количество – 63072 м³/год., в т.ч.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 63072 м³/год.

Статично водно ниво: 1.0 м, кота СВН – 14.10 м;

Допустимо понижение: 1.67 м до дълбочина на водното ниво 2.67 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да се монтира автоматичен нивомер в кладенеца за измерване на водното ниво.

7.3. Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.4. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водоземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.5. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.6. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества



7.7. Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД
чл.4, ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и съвета

ПЛАМЕН КРЪСКЕВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

